



Lipusz, 10.06.2024 r.

Inwestycja „Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła w Lipuszu” uzyskała dotację Gminy Lipusz dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

**Pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego w ramach postępowania
zakupowego na przeprowadzenie
prac konserwatorsko-restauratorskich**

1. Czy instalacja odgromowa posiada dokumentację projektową?

Ad. 1. Instalacja odgromowa – po wykonaniu prac konserwatorskich przy ścianach , należy zamontować istniejące elementy. Wykonać pomiary uziomów. Wykonać wymianę zniszczonych fragmentów zwodów, wymienić zniszczone uchwyty. Wykonać pomiary. Wyniki z protokołem przedłożyć Inwestorowi.

2. Czy instalacja grzewcza do usuwania śniegu i lodu z dachu posiada:

- 1. Projekt budowlany i projekt techniczny instalacji**
- 2. Dec. Konserwatorską zezwalającą na montaż w/w**

Ad. 2. Instalacja grzewcza na dachu wymaga : projektu , uzgodnienia z WUKZ i decyzji konserwatorskiej . Należy złożyć wniosek o wydane decyzji na wykonanie instalacji. We wniosku należy określić czas na jaki będzie zamontowana . Wykonanie dokumentacji , uzgodnienie i uzyskanie decyzji konserwatorskiej należy do Wykonawcy prac.

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka
Św. Michała Archanioła
ul. Wybickiego 9
83-424 Lipusz
Tel. 500 008 248